


КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО
ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 5 «ХАДИЖА» Г. ГУДЕРМЕС»
(ГБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 5 «ХАДИЖА»)
366900, Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Деповская 15

СОГЛАСОВАНО:
Председатель ПК ГБДОУ
«Детский сад № 5 «Хадиджа»
Атабаева Т. К. 
«01» Сентября 201 4 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий ГБДОУ
«Детский сад № 5 «Хадиджа»
Джунаидова С. С. 
«01» Сентября 201 4 г.



Инструкция
о мерах пожарной безопасности в помещениях прачечной (гладильной)
ГБДОУ «Детский сад № 5 «Хадиджа»

1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в детском саду является обязательной для исполнения всеми работниками, не зависимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в ДОУ работников.
2. Сотрудники ДОУ, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности в детском саду несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.
3. ***Все сотрудники дошкольного образовательного учреждения обязаны:***
 - ✓ строго соблюдать все требования инструкции о мерах пожарной безопасности в детском саду, требования противопожарной безопасности, установленные в ДОУ;
 - ✓ знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;
 - ✓ строго соблюдать требования противопожарной безопасности на своём рабочем месте, обеспечить ежедневную уборку и поддерживать надлежащий порядок в помещениях детского сада;
 - ✓ при выявлении каких-либо нарушений в работе оперативно извещать об этом своего непосредственного руководителя;
 - ✓ знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы, до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по спасению воспитанников детского сада;
 - ✓ своевременно проходить инструктажи по противопожарной безопасности, а также обучение пожарно-техническому минимуму.

4. Пожарная безопасность при использовании гладильного оборудования в прачечной ГБДОУ «Детский сад № 5 «Хадижа»

4.1. К работе с электронагревательным оборудованием (электроутюги, отпариватели, гладильные прессы) допускаются лица, получившие инструктаж по пожарной безопасности при работе с имеющимся в прачечной ДОУ оборудованием, а также изучившие правила работы с ним по инструкциям завода-изготовителя.

4.2. Перед работой гладильное оборудование необходимо проверить визуальным осмотром:

- ✓ на отсутствие внешних повреждений;
- ✓ на исправность вилки и розетки, отсутствие повреждений изоляции кабеля (шнура) электропитания;
- ✓ в среднем положении терморегулятора проверить отключение электроутюга при нагреве.

4.3. При эксплуатации гладильного оборудования запрещается:

- ✓ гладить электроутюгом с неисправным терморегулятором или без него;
- ✓ работать с электроутюгом без специально предусмотренной термостойкой подставки, без диэлектрического коврика на полу;
- ✓ включать, выключать электроутюг или прикасаться к нему мокрыми руками;
- ✓ выполнять работы с электроприборами без заземления (зануления);
- ✓ покидая рабочее место, оставлять включенным оборудование.

5. В помещениях детского сада запрещено:

- ✓ хранить и использовать в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- ✓ загромождать мебелью, оборудованием и любыми другими предметами двери и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
- ✓ осуществлять уборку помещений и стирку одежды с использованием бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- ✓ загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и любыми другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

6. Во время эксплуатации электрооборудования в помещениях дошкольного образовательного учреждения запрещено:

- ✓ в служебных помещениях детского сада размещать на оргтехнике (системных блоках компьютеров, принтерах и т.д.) горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и другие предметы, эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами, устанавливать оргтехнику в закрытых местах, в которых уменьшена ее вентиляция (охлаждение), предусмотренная заводом-изготовителем.

- ✓ эксплуатировать электрические провода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- ✓ использовать электрические розетки, рубильники и другие электроустановочные изделия, имеющие какие-либо повреждения;
- ✓ обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать электрические светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника;
- ✓ применять электрические утюги, плитки, чайники и другие электронагревательные приборы;
- ✓ оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

7. Сотрудник, последним покидающий помещение детского сада (ответственный за противопожарную безопасность данного помещения), должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- ✓ отключить все электрические приборы, оборудование, установленные в помещении от электросети и аккумуляторов;
- ✓ проверить отсутствие бытового мусора в помещении;
- ✓ закрыть все окна, двери;
- ✓ проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.


8. В случае выявления сотрудником каких-либо неисправностей следует известить о случившемся своего непосредственного руководителя. Сотруднику, проводившему осмотр, при наличии противопожарных недочетов, закрывать помещение категорически запрещено. После устранения (при необходимости) недочетов, согласно требованиям инструкции по пожарной безопасности в детском саду, сотрудник должен закрыть помещение.

9. Каждый сотрудник дошкольного образовательного учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах гари, тления, повышение температуры воздуха и др.), должен немедленно доложить о пожаре заведующему детским садом или ответственному за пожарную безопасность. Все работы в данном помещении (помещениях) должны быть немедленно остановлены. Необходимо незамедлительно известить людей о возникшем пожаре. В случае автоматического несрабатывания АПС следует привести в действие ручной извещатель АПС, если не получается с ручным извещателем включить АПС, то любым другим доступным способом надо известить людей. При возможности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

Ответственный

за пожарную безопасность:

Байтарзаков Ю.Р.

/ 

С инструкцией ознакомлена:

«04» 09 2012 г.

_____/_____