



**Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Прокуратура
Гудермесского района**

ул. Кадырова, 43 «б» г. Гудермес
Чеченская Республика, 366200

Заведующей ГБДОУ «Детский сад № 5
«Хадижа» г. Гудермес Гудермесского
муниципального района»

Джунаидовой С.С.

ул. Деповская, 15, г. Гудермес,
Гудермесский район, ЧР

13 .02.2020 № 35-7-12-2020

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности и противодействии терроризму

Прокуратурой района в соответствии с п. 6 плана работы прокуратуры района на первое полугодие 2020 г., с привлечением сотрудников ОНД по Гудермесскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР проведена проверка в деятельности ГБДОУ «Детский сад № 5 «Хадижа» г. Гудермес Гудермесского муниципального района» (далее – Организация) исполнения требований законодательства о пожарной безопасности и противодействии терроризму, в ходе которой выявлены нарушения закона.

Так, согласно ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации юридические лица, граждане обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы.

В силу п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ определено, что охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе и обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69 – ФЗ) руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

АБ № 027426

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности установлены Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР РФ).

На основании п.п. 64 и 65 ППР РФ руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты. Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью и ручными электрическими фонарями.

Согласно п.п. 475 и 476 ППР РФ каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь паспорт завода-изготовителя и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой. Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при производстве огнетушителя или специализированными организациями при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя.

На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения:
а) индивидуальный номер пломбы; б) дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.

Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Постановление № 1006).

На основании п. 20 Постановления № 1006 пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях) достигается, в том числе посредством поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях).

Между тем, проведенной в Организации проверкой установлено, что в нарушение ППР РФ в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) не обеспечено инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта, а также ручными электрическими фонарями, огнетушители, установленные на объекте, не имеют паспорта завода-изготовителя, не обеспечено опломбирование огнетушителей с нанесением индивидуального номера пломбы и даты зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.

В соответствии с п.п. 1 и 12 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35 — «О противодействии терроризму», основными принципами противодействия терроризму являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.

Непринятие мер по обеспечению безопасности в Организации создаёт условия для террористических актов, последствиями которых являются массовая гибель людей, в том числе несовершеннолетних уничтожение имущества.

Таким образом, в Организации существенно нарушаются гарантированные Конституцией РФ права работников, учащихся и посетителей, имеется реальная угроза их жизни и здоровью в случае совершения террористического акта, возникновения пожара и иных непредвиденных чрезвычайных ситуациях, не обеспечена надлежащая антитеррористическая и противопожарная защита.

В целях выправления сложившейся ситуации и недопущения нарушений впредь руководству Организации необходимо обеспечить создание условий для безусловного исполнения требований действующего законодательства подчиненными работниками при реализации своих полномочий.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6, 21, 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безоплатно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. Обеспечить в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта, а также ручными электрическими фонарями, огнетушители, установленные на объекте паспортами завода-изготовителя, опломбирование огнетушителей с нанесением индивидуального номера пломбы и даты зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.

3. Решить вопрос о привлечении к адекватной дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц Учреждения, виновность которых будет установлена по результатам служебной проверки.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц.

Прокурор района
старший советник юстиции



А.А. Адаев