

КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО
ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 5 «ХАДИЖА» Г. ГУДЕРМЕС»
(ГБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 5 «ХАДИЖА»)
366900, Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Деповская 15

СОГЛАСОВАНО:
Председатель ПК ГБДОУ
«Детский сад № 5 «Хадиджа»
Атабаева Т. К.
«01» Сентября 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий ГБДОУ
«Детский сад № 5 «Хадиджа»
Джунайдова С. С.
«01» Сентября 2017 г.



Инструкция
о мерах пожарной безопасности в помещениях пищеблока
ГБДОУ «Детский сад № 5 «Хадиджа»

1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в детском саду является обязательной для исполнения всеми работниками, не зависимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в ДОУ работников.
2. Сотрудники ДОУ, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности в детском саду несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.
3. ***Все сотрудники дошкольного образовательного учреждения обязаны:***
 - ✓ строго соблюдать все требования инструкции о мерах пожарной безопасности в детском саду, требования противопожарной безопасности, установленные в ДОУ;
 - ✓ знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;
 - ✓ строго соблюдать требования противопожарной безопасности на своём рабочем месте, обеспечить ежедневную уборку и поддерживать надлежащий порядок в помещениях детского сада;
 - ✓ при выявлении каких-либо нарушений в работе оперативно извещать об этом своего непосредственного руководителя;
 - ✓ знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы, до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по спасению воспитанников детского сада;
 - ✓ своевременно проходить инструктажи по противопожарной безопасности, а также обучение пожарно-техническому минимуму.

4. Пожарная безопасность на пищеблоке (кухне) ДООУ при использовании теплового электрооборудования для приготовления пищи.

4.1. Работники детского сада, работающие с электронагревательным оборудованием на пищеблоке (кухне) допускаются к работе на оборудовании только после проведения необходимого инструктажа и изучения инструкций заводов-изготовителей по безопасной работе на установленном оборудовании.

4.2. При эксплуатации электроплит, пароконвектоматов для приготовления продуктов необходимо:

- ✓ не перемещать рядом с ними легковоспламеняющиеся и горючие вещества с целью предотвращения возгорания;
- ✓ при возникновении неисправности в работе электрической плиты или пароконвектомата, а также нарушении защитного заземления их корпусов, работу немедленно прекратить и выключить данное оборудование;
- ✓ работу на оборудовании продолжить только после полного устранения неисправности.
- ✓ при коротком замыкании и загорании электроплиты или пароконвектомата немедленно отключить данное оборудование от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью порошкового огнетушителя.

4.3. При выполнении работ не допускается:

- ✓ хранить и размещать вблизи и на электрооборудование для приготовления пищи посторонние предметы, прихватки, паки и упаковки от продуктов, деревянную кухонную утварь и т.д.;
- ✓ использовать тепловое оборудование с неисправным датчиком реле температуры, имеющим неисправности;
- ✓ оставлять включенным тепловое оборудование после окончания процесса приготовления;
- ✓ охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.

4.4. По окончании рабочего дня перед закрытием помещения пищеблока (кухни) проверить отключение электронагревательных приборов и оборудования от электрической сети.

4.5. Допустимое количество одновременно находящихся в помещениях пищеблока (кухни) людей 6 человек.

4.6. На пищеблоке (кухне) ДООУ на рабочих местах не допускается хранение горючих веществ и материалов.

4.7. Количество продуктов и материалов, предназначенных для обслуживания детей в пищеблоке, не должно превышать сменной потребности на одно рабочее место.

4.8. Количество продуктов в подсобных помещениях и кладовых не должно превышать вместимость стеллажей, полок и располагаться только на них.

5. В помещениях детского сада запрещено:

- ✓ хранить и использовать в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- ✓ загромождать мебелью, оборудованием и любыми другими предметами двери и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

- ✓ осуществлять уборку помещений и стирку одежды с использованием бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- ✓ загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и любыми другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

6. Во время эксплуатации электрооборудования в помещениях дошкольного образовательного учреждения запрещено:

- ✓ в служебных помещениях детского сада размещать на оргтехнике (системных блоках компьютеров, принтерах и т.д.) горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и другие предметы, эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами, устанавливать оргтехнику в закрытых местах, в которых уменьшена ее вентиляция (охлаждение), предусмотренная заводом-изготовителем;
- ✓ эксплуатировать электрические провода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- ✓ использовать электрические розетки, рубильники и другие электроустановочные изделия, имеющие какие-либо повреждения;
- ✓ обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать электрические светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника;
- ✓ применять электрические утюги, плитки, чайники и другие электронагревательные приборы;
- ✓ оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

7. Сотрудник, последним покидающий помещение детского сада (ответственный за противопожарную безопасность данного помещения), должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- ✓ отключить все электрические приборы, оборудование, установленные в помещении от электросети и аккумуляторов;
- ✓ проверить отсутствие бытового мусора в помещении;
- ✓ закрыть все окна, двери;
- ✓ проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

8. В случае выявления сотрудником каких-либо неисправностей следует известить о случившемся своего непосредственного руководителя. Сотруднику, проводившему осмотр, при наличии противопожарных недочетов, закрывать помещение категорически запрещено. После устранения (при необходимости)

недочетов, согласно требованиям инструкции по пожарной безопасности в детском саду, сотрудник должен закрыть помещение.

9. Каждый сотрудник дошкольного образовательного учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах гари, тления, повышение температуры воздуха и др.), должен немедленно доложить о пожаре заведующему детским садом или ответственному за пожарную безопасность. Все работы в данном помещении (помещениях) должны быть немедленно остановлены. Необходимо незамедлительно известить людей о возникшем пожаре. В случае автоматического несрабатывания АПС следует привести в действие ручной извещатель АПС, если не получается с ручным извещателем включить АПС, то любым другим доступным способом надо известить людей. При возможности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

Ответственный за пожарную безопасность:

Байтарзаков Ю.Р. /  /

С инструкцией ознакомлены:

« 04 » 09 20 17 г.

_____ / _____ /

_____ / _____ /

_____ / _____ /